



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN EL POBLADO "EL MORRO" LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010052373 2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN RANCHO 40 CALLES EMILIANO HERRERA Y ADISLAO ARROYO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 300 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO N0 52373, POR EL CONTRATISTA **EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL LIC. CYNTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI

CON FECHA DE INICIO 20 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2015.

ENTREGA:

LIC. CYNTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI REPRESENTANTE **EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.**

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. DESCRIPCION DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS PRIMARIA AD2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

POSTE DE CONCRETO DE 9M, PARA LINEA AEREO SECUNDARIO INCLUYE: MANIOBRAS , ACARREOS, POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. 400KG, EMPOTRAMIENTO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, PLOMEDADO DE POSTES, ASILADORES, TORNILLERIA,



HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CFE.

ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMITES DE APROBACION DE PROYECTO Y ENTREGA DE OBRA ANTE LA CFE.

PAGO DE INTERCONEXION ANTE LINEA DE CFE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SISTEMA DE ATERRIZAJE (TIERRA FISICA) DE TODA LA ELECVRTRIFICACION, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE LED AT-SL690-100W,85-265VAC, INCLUYE: BRAZO 2"X1.80 M, FOTOCELDA TIPO OJILLO 1800W, 120/240, Y ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU FIJACION E INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750 DE 12 MTS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO ALINEACION, CRUCETAS DOBLES PARA LA COLOCACION DE AISLADORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA, CABLE NEUTRANEL #6(2+1)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIAS RD2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIAS VD2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIAS VD2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE PASO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE PASO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE REMATE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PRIMARIA 3FASES, CABLE 1/0 ACSR/AW, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION



SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LINEA SECUNDARIA CABLE
MULTIPLE(2+1) CALIBRE 3/0 AL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MANTA ALUSIVA A LA OBRA
1.22MTSX2.44, 2 BARROTES DE
PINO 1/2 UNA CARA, INCLUYE 2
BARROTES DE 2X4, 2 BARROTES
4X4, ROTULADO A COLORES
SEGUN EL DISEÑO INDICADO
DESDE EL INICIO DE LA OBRA
HASTA LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA ANCLA SENCILLA RSA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA ANCLA SENCILLA RSA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA DE BANQUETA
SENCILLA RBS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA DE BANQUETA
SENCILLA RBS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO GENERAL DE 100
AMP., 110 V. MONOFASICO, CON
BASE DE MEDICION, MUFA, TUBO
DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"
DE DIAMETRO DE APOYO,
CONEXIONES Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA
C.F.E. INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 30 AMP,
VARILLA DE TIERRA DE 5/8" X 10', Y
AHOGADO EN CONCRETO.

SUMINISTRO Y COLOACCION DE
TRANSFORMADOR DE 50KVA PARA
13200KV, 1FASE, 120/240, ACERO
INOXIDABLE, DOS BOQUILLAS,
INCLUYE ESTRUCTURA, MENZULA,
APARTA RAYO, CUCHUILLA
FUSIBLE, Y TODO PARA SU
CORRECTA INSTALACION SEGUN
CFE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA DE ANCLA DOBLE RBD

CAJA ANTIFRAUDE PARA
PASO/REMATE CONEXION
MONOFASICO A3/0 ACSR.

CAJA ANTIFRAUDE PARA
PASO/REMATE CONEXION
MONOFASICO A3/0 ACSR.

CAJA ANTIFRAUDE PARA
TRANSFORMADOR CONEXION
MONOFASICO A 3/0 ACSR.



INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$893,858.55	\$ 00.00	\$ 893,858.55C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$953,660.39	\$ 00.00	\$ 893,858.55C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.



ENTREGA-RECEPCION:


EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

LIC. CYNTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA

RECIBE

C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE



SRA. MARIA BELEN CEJA CEJA
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES